

Міністэрства прамысловасці Рэспублікі Беларусь
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
па машынабудаванню «Белаграмаш»



Міністэрства прамысловасці Рэспублікі Беларусь
Государственное производственное объединение
по машиностроению «Белаграмаш»

Адкрытае акцыянернае таварыства

«Лідсельмаш»

вул. Савецкая, 70, 231300, г. Ліда, Гродзенская обл., РБ
25987 праспектны 24813 факс
Тэлефон (01561) 22492 маркетинг 21396 вэбсайт
<http://www.lidelmash.by> email: lidelmash@rambler.ru
р/счэт 3012000750021 в о/д ААТ «БНБ-банк» в г. Ліда
вул. Мінкевіча, 6а, код 337, УПН 500021638 АКТІА 00236085

Открытое акционерное общество

«Лидсельмаш»

ул. Советская, 70, 231300, г. Лида, Гродзенская обл., РБ
25987 праспектны 24813 факс
Телефон (01561) 22492 маркетинг 21396 вэбсайт
<http://www.lidelmash.by> email: lidelmash@rambler.ru
р/счэт 3012000750021 в о/д ОАО «БНБ-банк» в г. Лида
ул. Минкевича, 6а, код 337, УПН 500021638 ОКПО 00236085

№

По требованию

Настоящим письмом подтверждаем, что радиаторы отопительные стальные панельные «Лидея» производства ОАО «Лидсельмаш», предназначены для отопления жилых, общественных, административных и производственных зданий с замкнутыми системами отопления, присоединенными к системе теплоснабжения по независимой схеме и не имеющими свободного сообщения теплоносителя с атмосферой в расширительных устройствах. Использование стальных панельных радиаторов «Лидея» в замкнутой системе отопления, присоединенной к системе теплоснабжения по зависимой схеме допускается с использованием системы фильтрации. Для долгой и эффективной работы отопительных приборов марки «Лидея», допускается их эксплуатация с теплоносителем, качество которого должно соответствовать нормам, изложенным в «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей РБ», согласно Постановления Министерства энергетики Республики Беларусь №31 от 11.08.2003 года, в частности водородный показатель pH теплового носителя может быть гарантировано не кислотный, свободная угольная кислота - 0, содержание кислорода - не более 7 мг-экв./кг, соединения железа - не более 0,5 мг/л.

Главный инженер
ОАО «Лидсельмаш»

Н.М. Беляевский